

АКТ N  
готовності до опалювального періоду

" листопада 2026 року

складений представником ЛМІТ "Львівтеплоенерго"  
(назва теплопостачальної організації)

в особі наглядача мережі Терещук Ф.В.  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

у присутності представника споживача в особі СЗШ № 9  
заст. директора школи Новикова Тетяна Василівна  
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

про готовність об'єкта за адресою: вул. Варшавська буд. 58  
найменування об'єкта середня загальноосвітня школа  
особистий рахунок N \_\_\_\_\_ до опалювального сезону \_\_\_\_\_ року.

Теплове навантаження:

опалення \_\_\_\_\_ Гкал/год;  
ГВП \_\_\_\_\_ Гкал/год;  
вентиляція \_\_\_\_\_ Гкал/год;  
технологія \_\_\_\_\_ Гкал/год.

Температурний графік

1. Результати випробувань

| N з/п | Устаткування             | Випробувальний тиск, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) | Зниження тиску, МПа (кгс/см <sup>2</sup> ) | Тривалість випробування, хвилин | Примітки |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 1     | Теплова мережа споживача |                                                 |                                            |                                 |          |
| 2     | Тепловий вузол           |                                                 |                                            |                                 |          |
| 3     | Водопідігрівники         | ЦО                                              |                                            |                                 |          |
|       |                          | ГВП                                             |                                            |                                 |          |
| 4     | Вентиляційне обладнання  |                                                 |                                            |                                 |          |
| 5     | Місцева система          | <u>6.0</u>                                      |                                            | <u>15</u>                       |          |

2. Результати огляду та опломбування звужувальних та дроселювальних пристроїв

| Обладнання |          | Система N 1 | Система N 2 | Система N 3 | Система N 4 | Система N 5 | Система N 6 |
|------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Опалення   | Дс. (мм) |             |             |             |             |             |             |
|            | N пломби |             |             |             |             |             |             |
|            | Дш. (мм) |             |             |             |             |             |             |
|            | N пломби |             |             |             |             |             |             |
| ГВП        | Дш. (мм) |             |             |             |             |             |             |
|            | N пломби |             |             |             |             |             |             |
| Вентиляція | Дш. (мм) |             |             |             |             |             |             |
|            | N пломби |             |             |             |             |             |             |

3. Результат очистки від накипу та промивки:

Місцевої системи \_\_\_\_\_

Водопідігрівників \_\_\_\_\_

Вентиляційно-калориферного обладнання \_\_\_\_\_

Під час огляду зроблено зауваження: \_\_\_\_\_

*Повторити манометри  
Провести гідравлічне випробування  
теплогідрантків.*

Представник теплопостачальної організації



Представник споживача

М. П.

Представник Державної інспекції \_\_\_\_\_

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Відмітка про усунення зауважень \_\_\_\_\_

*усунено*

Рішення про готовність об'єкта до опалювального періоду \_\_\_\_\_

*Готовий*

Представник теплопостачальної організації

(підпис)

(П. І. Б.)

Начальник виробничого підрозділу теплопостачальної організації

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Представник Державної інспекції \_\_\_\_\_

(назва підрозділу відповідної державної інспекції)

(підпис)

(П. І. Б.)

М. П.

Акт готовності об'єкта до опалювального періоду отримав " \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 20\_\_ рік

(підпис)

(П. І. Б.)